


OK

Węgrów, dn. 12.02.2016r.

HKN.4410.19.2016



OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1412)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 139)
- § 17 ust.1 pkt 4 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989)

po rozpatrzeniu wyników badań pobranych próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 02.11.2015r. i w dniu 27.01.2016r. w ramach bieżącego nadzoru z:

- Leśnogóra, gm. Grębków – SUW – woda uzdatniona
- Trzebicza 32, gm. Grębków – Szkoła Podstawowa

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek: Nr sprawozdania z badań wody: OL-LBW.6211.2326.2015 z dnia 09.11.2015r. i Nr OL-LBW.6210.62.2016 z dnia 01.02.2016r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 10 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie
stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Leśnogórze, gm. Grębków
zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębkowie**

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badań Nr OL-LBW.6211.2326.2015 z dnia 09.11.2015r. wody uzdatnionej podawanej do sieci pobranej w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono przekroczenie manganu 186 µg/l (NDS – 50 µg/l) i sprawozdania z badań Nr OL-LBW.6210.62.2016 z dnia 01.02.2016r. wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru w sieci dystrybucyjnej w punkcie pobrania próbek wody w miejscowości Trzebicza 32 stwierdzono przekroczenie manganu 164 µg/l (NDS – 50 µg/l). Mając powyższe na uwadze oraz przeciwdziałając dalszemu pogorszeniu się jakości wody dostarczanej przez wodociąg publiczny Leśnogóra i biorąc pod uwagę wytyczne WHO zgodnie z którymi mangan jest parametrem wskaźnikowym i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia oraz na podstawie § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdzono jak powyżej.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĘGROWIE
Janina Puścian-Roszkowska
lek. wet. Janina Puścian-Roszkowska

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Grębków, ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębkowie, ul. Zachodnia 1, 07-110 Grębków
3. a/a