

HKN.4410.53.2016

GK/1

W P R E Y N E S
Urząd Gminy w Grębkowie

Data: 2016 -10- 2 0

Nr: 1469 Wynik:

Podpis:

Węgrów, dn. 17.10.2016 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139)
- § 17 ust.1 pkt 4 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole HKN.4410/70/WĘG/16 z poboru próbki wody dokonanej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 11.10.2016 roku z:

- ^{Podszew} Proszew 2a, gm. Grębków – budynek mieszkalny

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbki: sprawozdanie z badań OL-LBW.6210.997.2016 z dnia 14.10.2016 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 10 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie
stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Grębkowie
zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębkowie**

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badań Nr OL-LBW.6210.997.2016 z dnia 14.10.2016 r. z przeprowadzonego badania wody z wodociągu publicznego w Grębkowie stwierdzono, że nie spełnia wymagań określonych w załącznikach nr 1 tabela A i nr 3 tabela A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W wodzie stwierdzono przekroczenia następujących parametrów: bakterie grupy coli – 6 w 100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość – 0), bakterie Escherichia coli - 1 (<1;8) w 100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość – 0), enterokoki – 6 w 100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość – 0). Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów stwierdzono jak wyżej.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĘGROWIE**
lek. wet. Janina Puścian-Roszkowska

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Grębków, ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków
2. **Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębkowie, ul. Zachodnia 1, 07-110 Grębków**
3. a/a